

DOMANDE E RISPOSTE

Che cos'è il CURIT?

CURIT è l'acronimo di Catasto Unico Regionale impianti Termici. E' il primo esempio in Italia di catasto di impianti termici: un solo strumento informatico per l'intero territorio lombardo, a disposizione di cittadini e operatori del settore. Curit intende censire tutti gli impianti termici presenti nel territorio lombardo e garantire il monitoraggio delle manutenzioni di tutti questi impianti. L'obbiettivo è quello di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare l'efficienza degli impianti termici a sostegno di un maggior risparmio energetico.

Chi deve iscriversi al Curit?

Tutti gli installatori, manutentori di impianti termici e amministratori di condominio.

Come ci si iscrive al Curit?

Per iscriversi al CURIT è necessario :

- presentare richiesta di iscrizione al nostro sportello CAIT (Centro Assistenza Impianti Termici).
- In alternativa: connettersi direttamente al sito www.curit.it

Quali sono gli adempimenti richiesti dal Curit?

Il Curit chiede che vengano registrati nel suo portale informatico tutte le prime accensioni di impianti nuovi e le manutenzioni ordinarie che coincidono con i contributi biennali richiesti dagli enti locali preposti ai controlli e la successiva consegna a loro della documentazione cartacea in originale.

Che cos'è il C.A.I.T?

C.A.I.T. è l'acronimo di Centro Assistenza Impianti Termici. Il CAIT aiuta gli installatori / manutentori di impianti termici ad adempiere agli obblighi regionali di trasmissione dei dati relativi a tutti gli impianti termici in cui si è intervenuti, potendo contare su un intermediario affidabile ed efficiente anziché dovere operare direttamente per lo svolgimento delle pratiche stesse.

Quando devo consegnare le dichiarazioni di avvenuta manutenzione?

Entro la fine del mese successivo alla data di rilascio della dichiarazione di avvenuta manutenzione.

Chi deve compilare la scheda identificativa del libretto di impianto/centrale (allegato E1 / E2)?

La scheda identificativa deve compilarla e firmarla l'installatore che ha eseguito l'impianto. Deve essere firmata anche dal responsabile dell'impianto.

Chi deve compilare il rapporto di controllo tecnico (allegato G / F)?

Il rapporto di controllo tecnico deve essere compilato e firmato da chi ha eseguito il controllo di rendimento di combustione. Deve essere firmato anche dal responsabile dell'impianto.

Viene eseguita la manutenzione a impianti di potenza termica nominale al focolare di 30 kW, ciascuno asservito a proprietari diversi. Questi impianti si trovano in un unico locale caldaia ma lavorano per unità immobiliari diverse.

Quale allegato deve essere compilato: l'Allegato F o Allegato G?

Il locale è una centrale termica. Gli impianti sono impianti autonomi, pertanto deve essere compilato l'Allegato G.

Impianto costituito da tre generatori: due inferiori a 35 kW e uno superiore a 35 kW. Riscaldano un unico ambiente. Che tipo di allegati deve essere compilato (F o G) e che tipo di libretto (impianto o centrale)?

Si tratta di un impianto centralizzato, pertanto devono essere compilati libretto di centrale e Allegato F.

Impianto così composto: 4 generatori in un locale caldaia. I generatori sono staccati tra loro, ognuno ha il suo termostato indipendente, però riscaldano lo stesso ambiente. Sono tutti di potenza inferiore a 35 kW. Vengono eseguite le prove di combustione. Che tipo di Allegati si devono compilare: F o G? Stessa situazione però con impianti posti in un locale caldaia: come ci si comporta?

Se riscaldano lo stesso ambiente, anche se più generatori, l'impianto è unico. Quindi devono essere compilati gli Allegati F e un libretto di

centrale. Il locale caldaia deve avere le caratteristiche della centrale termica.

Se gli impianti sono posti all'esterno non si pone il problema del locale caldaia.

Scadenza delle dichiarazioni

Il controllo deve essere fatto regolarmente sempre nello stesso periodo dell'anno in cui è stato effettuato gli anni precedenti. Ad esempio se è stata fatta la manutenzione a Giugno 2008 la dichiarazione ha validità dal 01/08/2008 al 31/07/2010.

Di chi è la responsabilità dell'invio della Prima Accensione al CURIT?

La responsabilità dell'invio della prima accensione al CURIT è dell'installatore. L'installatore deve quindi obbligatoriamente essere iscritto al CURIT.

Può un manutentore diventare un CAIT?

No. I requisiti minimi per poter essere definiti CAIT sono elencati nell'Articolo 5 dell'Allegato N delle Disposizioni Regionali (testo coordinato della d.g.r. 5 dicembre 2007 – n. 8/6033). In primis segnaliamo il punto in cui viene precisato che devono essere riconosciuti dalle Associazioni di categoria firmatarie degli accordi sindacali a livello nazionale, facenti parte del C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro).

Cosa fare se il cliente si rifiuta di pagare i contributi locali e regionali?

In caso di rifiuto da parte del responsabile dell'impianto di corrispondere i contributi, il manutentore è tenuto a :

- informare il responsabile dell'impianto del rischio di sanzione per mancata presentazione della dichiarazione;
- esplicitare il mancato pagamento nelle osservazioni del rapporto tecnico di controllo e manutenzione utilizzando i moduli "G" e "F";
- consegnare comunque la versione cartacea dei moduli "G" e "F" all'ente locale competente agli accertamenti e alle ispezioni senza provvedere alla trasmissione telematica, separandoli dal resto delle dichiarazioni ed allegando una propria dichiarazione sulla base del modello indicato allegato "O".